



118.
M. F8+2eG oszlop
M. Földelés
É. Kábeles felvezetés,
(oszlop keleti, út felőli oldalán)
3m KPE Ø63 védőcső

Támfal alatt pneumatikus fúrás

É. Csatlakozó kábel
NAYY-J 4x25 mm²
Nyomvonalhossz: 47,3 m
Kábelhossz: 65 m
Fektetési mélység rendezetlen
területen 1,0m, út alatt 1,2m
A teljes nyomvonalon
KPE Ø63 védőcsőben.

Fogyasztásmérő hely
Felméréskor telepítve
(Falra szerelt kivétel)
(igény: 3x20A)

BEST CONTRAST 75 KFT 7630 Pécs, Mohácsi út 18.	Tervszám: 30/2023
Tárgy: Villány, Szőlőhegy 1591 hrsz ingatlan áram- ellátás kivitelezéséhez ideiglenes forgalom- szabályozási terv.	Rajzszám: 1.
Felelős tervező: Csurgó Ferenc 02-0880, 02-50249	Méretarány: m.n.
	Dátum: 2023.06.06.